

Leistungsverzeichnis**100 - Brandschutz an Kabeldurchführungen**

Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
				Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,03 m ²
11.0004.	1	Stck		Herstellen von Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2296. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,04 m ²
11.0005.	1	Stck		Herstellen von Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2296. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,05 m ²
11.0006.	1	Stck		Herstellen von Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2296. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,06 m ²
11.0007.	1	Stck		Herstellen von Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2296. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,07 m ²
11.0008.	1	Stck		Herstellen von Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2296. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,08 m ²
11.0009.	1	Stck		Herstellen von Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2296. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,09 m ²
11.0010.	1	Stck		Herstellen von Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2296. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,10 m ²
11.0020.	1	Stck		Herstellen von Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2296. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,20 m ²
11.0030.	1	Stck		Herstellen von Deckenabschottungen der Feuerwider-

