

**Leistungsverzeichnis**  
**100 - Brandschutz an Kabeldurchführungen**

Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
07.				
		<b>Universal-ONE</b>		
		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Elektrokabeln und -leitungen aller Art und Durchmesser, Lichtwellenleitern, Kabelbündeln und Kabeltragekonstruktionen sowie Elektroinstallationsrohren aus Kunststoff oder Stahl bis Durchmesser $\leq 63$ mm und Hohlleiterkabeln bis Durchmesser $\leq 61,4$ mm durch Massivwände und leichte Trennwände ( $\geq 10$ cm) sowie Decken ( $\geq 12,5$ cm).		
		Ausführung als Weichschott bestehend aus 1 Mineralfaserplatte $\geq 80$ mm dick (Schmelzpunkt $\geq 1000$ °C, Nennrohddichte $150 \text{ kg/m}^3$ ) und der intumeszierenden Beschichtung FLAMMOPLAST KS 1.		
		Die Schotttdicke muss in Wand- und Deckendurchführungen $\geq 80$ mm betragen. Die Abschottungsgröße darf in Wänden maximal $105 \text{ cm} \times 100 \text{ cm}$ (BxH) betragen und in Decken $130 \text{ cm}$ Breite bei unbegrenzter Länge. Die maximale Medienbelegung darf $60\%$ der Rohbauöffnung nicht überschreiten.		
		Das Öffnen und Wiederverschließen der Schottung zur Nachbelegung muss mit geringem Aufwand möglich sein.		
		Das angebotene System muss vom Deutschen Institut für Bautechnik allgemein bauaufsichtlich zugelassen sein.		
		Vorgesehenes System gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung		
		Z-19.15-1806		
		Zulassungsinhaber: FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH Am Sportplatz 2 56291 Leiningen		
		oder gleichwertig.		
		Die weiterführende Dämmung (Streckenisolierung) bei der Durchführung von Elektroinstallationsrohren und/oder Hohlleiterkabeln ist gegebenenfalls als Zusatzposition zu berücksichtigen.		
07.0001.	1	Stck		
		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis $0,01 \text{ m}^2$		
07.0002.	1	Stck		
		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ		

**Leistungsverzeichnis****100 - Brandschutz an Kabeldurchführungen**

Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		Z-19.15-1806. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,02 m <sup>2</sup>		
07.0003.	1	Stck Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,03 m <sup>2</sup>		
07.0004.	1	Stck Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,04 m <sup>2</sup>		
07.0005.	1	Stck Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,05 m <sup>2</sup>		
07.0006.	1	Stck Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,06 m <sup>2</sup>		
07.0007.	1	Stck Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,07 m <sup>2</sup>		
07.0008.	1	Stck Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,08 m <sup>2</sup>		
07.0009.	1	Stck Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei		



