

Leistungsverzeichnis**100 - Brandschutz an Kabeldurchführungen**

Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
09.0002.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,02 m ²				
09.0003.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,03 m ²				
09.0004.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,04 m ²				
09.0005.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,05 m ²				
09.0006.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,06 m ²				
09.0007.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,07 m ²				
09.0008.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806.				

Leistungsverzeichnis**100 - Brandschutz an Kabeldurchführungen**

Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
				Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,08 m ²
09.0009.	1	Stck		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,09 m ²
09.0010.	1	Stck		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,10 m ²
09.0020.	1	Stck		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,20 m ²
09.0030.	1	Stck		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,30 m ²
09.0040.	1	Stck		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,40 m ²
09.0050.	1	Stck		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,50 m ²
09.0100.	1	Stck		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstal-

Leistungsverzeichnis**100 - Brandschutz an Kabeldurchführungen**

Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		lationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 1,00 m ²		
09.0201.	1	Stck Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806. Lieferung und Montage der weiterführenden Dämmung (Streckenisolierung) für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff oder Stahl mit Rohraußen-Durchmesser <= 63 mm; einschließlich Verschluss der Rohrenden sowie ggf. Streifen FEUSIL KF bei Deckendurchführung von EIR aus Kunststoff als Zusatzposition		
09.0202.	1	Stck Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und/oder Elektroinstallationsrohren sowie Hohlleiterkabeln gemäß abZ Z-19.15-1806. Lieferung und Montage der weiterführenden Dämmung (Streckenisolierung) für Hohlleiterkabel bis Durchmesser <= 61,4 mm als Zusatzposition		