

## Leistungsverzeichnis

### 100 - Brandschutz an Kabeldurchführungen

Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
13.				
		<b>PYRO-SAFE Bag</b>		
		Herstellen von temporären oder definitiven Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Elektrokabeln und -leitungen aller Art und Durchmesser (ausgenommen sogenannte Hohlleiterkabel), Lichtwellenleitern, Kabelbündeln sowie Kabeltragekonstruktionen durch Massivwände und leichte Trennwände ( $\geq 10$ cm) sowie Decken ( $\geq 15$ cm).		
		Ausführung als Kissenschott bestehend aus wiederverwendbaren Brandschutzkissen PYRO-SAFE b.i.o.-BAG in den Größen 300x200x40 mm und 300x200x100 mm.		
		Die Schotttdicke muss in Wand- und Deckendurchführungen $\geq 300$ mm betragen. Die Abschottungsgröße darf in Wänden maximal 106 cm x 150 cm (BxH) betragen und in Decken 60 cm Breite bei unbegrenzter Länge. Die maximale Medienbelegung darf 60% der Rohbauöffnung nicht überschreiten.		
		Das Öffnen und Wiederverschließen der Schottung zur Nachbelegung muss mit geringem Aufwand möglich sein.		
		Das angebotene System muss vom Deutschen Institut für Bautechnik allgemein bauaufsichtlich zugelassen sein.		
		Vorgesehenes System gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-19.53-2377		
		Zulassungsinhaber: svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International Glüsinger Straße 86 21217 Seevetal		
		Handelsvertrieb: b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH Glüsinger Straße 86 21217 Seevetal		
		oder gleichwertig.		
13.0001.	1	Stck		
		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2377. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,01 m <sup>2</sup>		
13.0002.	1	Stck		
		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2377. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,02 m <sup>2</sup>		
13.0003.	1	Stck		



**Leistungsverzeichnis****100 - Brandschutz an Kabeldurchführungen**

Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		bis 0,10 m <sup>2</sup>		
13.0020.	1	Stck		
		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2377. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,20 m <sup>2</sup>		
13.0030.	1	Stck		
		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2377. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,30 m <sup>2</sup>		
13.0040.	1	Stck		
		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2377. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,40 m <sup>2</sup>		
13.0050.	1	Stck		
		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2377. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,50 m <sup>2</sup>		
13.0100.	1	Stck		
		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln und Leitungen aller Art gemäß aBG Z-19.53-2377. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 1,00 m <sup>2</sup>		