

Leistungsverzeichnis**100 - Brandschutz an Kabeldurchführungen**

Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
				klasse S 30 / S 60 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln gemäß aBG Z-19.53-2503. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,04 m ²
16.0005.	1	Stck		Herstellen von Wandabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln gemäß aBG Z-19.53-2503. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,05 m ²
16.0006.	1	Stck		Herstellen von Wandabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln gemäß aBG Z-19.53-2503. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,06 m ²
16.0007.	1	Stck		Herstellen von Wandabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln gemäß aBG Z-19.53-2503. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,07 m ²
16.0008.	1	Stck		Herstellen von Wandabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln gemäß aBG Z-19.53-2503. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,08 m ²
16.0009.	1	Stck		Herstellen von Wandabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln gemäß aBG Z-19.53-2503. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,09 m ²
16.0010.	1	Stck		Herstellen von Wandabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln gemäß aBG Z-19.53-2503. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,10 m ²
16.0020.	1	Stck		Herstellen von Wandabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln gemäß aBG Z-19.53-2503. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,20 m ²
16.0030.	1	Stck		Herstellen von Wandabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln gemäß aBG Z-19.53-2503. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,30 m ²

Leistungsverzeichnis**100 - Brandschutz an Kabeldurchführungen**

Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
16.0040.	1	Stck		
Herstellen von Wandabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln gemäß aBG Z-19.53-2503. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,40 m ²				
16.0050.	1	Stck		
Herstellen von Wandabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln gemäß aBG Z-19.53-2503. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,50 m ²				
16.0100.	1	Stck		
Herstellen von Wandabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 nach DIN 4102-9 bei Durchführung von Kabeln gemäß aBG Z-19.53-2503. Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 1,00 m ²				