

**Leistungsverzeichnis**  
**400 - Brandschutz an Rohrdurchführungen**

Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>07.</b>				
		<b>System IWM III Plus</b>		
		Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 bei Durchführung von brennbaren Rohrleitungen durch leichte Trennwände, Massivwände ( $\geq 10$ cm) und Decken ( $\geq 15$ cm).		
		Bei der Wanddurchführung sind auf beiden Seiten in der Wand Manschetten in Form von mehrlagigen Bändern aus, im Brandfalle aufschäumendem Baustoff, mit der Breite 50 mm anzubringen. Bei Deckendurchführungen ist eine Manschette in Form von mehrlagigen Bändern aus, im Brandfalle aufschäumendem Baustoff, mit der Breite 50 mm in der Deckenunterseite anzubringen.		
		Jede Rohrabschottung(oder jede Gruppe von Rohrabschottungen) muss mit einem Ausführungsschild dauerhaft gekennzeichnet werden.		
		Das angebotene System muss vom Deutschen Institut für Bautechnik allgemein bauaufsichtlich zugelassen sein.		
		Vorgesehenes System gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-19.53-2371		
		Zulassungsinhaber: FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH Am Sportplatz 2 56291 Leiningen		
		oder gleichwertig		
07.0001.	1	Stck Herstellen von Wandabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 bei Durchführung von brennbaren Rohren gemäß aBG Z-19.53-2371 für Rohrdurchmesser bis 32 mm		
07.0002.	1	Stck Herstellen von Wandabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 bei Durchführung von brennbaren Rohren gemäß aBG Z-19.53-2371 für Rohrdurchmesser bis 50 mm		
07.0003.	1	Stck Herstellen von Wandabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 bei Durchführung von brennbaren Rohren gemäß aBG Z-19.53-2371 für Rohrdurchmesser bis 63 mm		
07.0004.	1	Stck Herstellen von Wandabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 bei Durchführung von brennbaren Rohren gemäß aBG Z-19.53-2371 für Rohrdurchmesser bis 75 mm		
07.0005.	1	Stck Herstellen von Wandabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 bei		

**Leistungsverzeichnis****400 - Brandschutz an Rohrdurchführungen**

Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
				Durchführung von brennbaren Rohren gemäß aBG Z-19.53-2371 für Rohrdurchmesser bis 90 mm
07.0006.	1	Stck		Herstellen von Wandabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 bei Durchführung von brennbaren Rohren gemäß aBG Z-19.53-2371 für Rohrdurchmesser bis 110 mm
07.0007.	1	Stck		Herstellen von Wandabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 bei Durchführung von brennbaren Rohren gemäß aBG Z-19.53-2371 für Rohrdurchmesser bis 125 mm
07.0008.	1	Stck		Herstellen von Wandabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 bei Durchführung von brennbaren Rohren gemäß aBG Z-19.53-2371 für Rohrdurchmesser bis 140 mm
07.0009.	1	Stck		Herstellen von Wandabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 bei Durchführung von brennbaren Rohren gemäß aBG Z-19.53-2371 für Rohrdurchmesser bis 160 mm
07.0010.	1	Stck		Herstellen von Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 bei Durchführung von brennbaren Rohren gemäß aBG Z-19.53-2371 für Rohrdurchmesser bis 32 mm
07.0011.	1	Stck		Herstellen von Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 bei Durchführung von brennbaren Rohren gemäß aBG Z-19.53-2371 für Rohrdurchmesser bis 32 mm
07.0012.	1	Stck		Herstellen von Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 bei Durchführung von brennbaren Rohren gemäß aBG Z-19.53-2371 für Rohrdurchmesser bis 50 mm
07.0013.	1	Stck		Herstellen von Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 bei Durchführung von brennbaren Rohren gemäß aBG Z-19.53-2371 für Rohrdurchmesser bis 63 mm
07.0014.	1	Stck		Herstellen von Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 bei Durchführung von brennbaren Rohren gemäß aBG Z-19.53-2371 für Rohrdurchmesser bis 75 mm
07.0015.	1	Stck		Herstellen von Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 bei

**Leistungsverzeichnis****400 - Brandschutz an Rohrdurchführungen**

Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
				Durchführung von brennbaren Rohren gemäß aBG Z-19.53-2371 für Rohrdurchmesser bis 90 mm
07.0016.	1	Stck		Herstellen von Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 bei Durchführung von brennbaren Rohren gemäß aBG Z-19.53-2371 für Rohrdurchmesser bis 110 mm
07.0017.	1	Stck		Herstellen von Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 bei Durchführung von brennbaren Rohren gemäß aBG Z-19.53-2371 für Rohrdurchmesser bis 125 mm
07.0018.	1	Stck		Herstellen von Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 bei Durchführung von brennbaren Rohren gemäß aBG Z-19.53-2371 für Rohrdurchmesser bis 140 mm
07.0019.	1	Stck		Herstellen von Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 bei Durchführung von brennbaren Rohren gemäß aBG Z-19.53-2371 für Rohrdurchmesser bis 160 mm
07.0020.	1	Stck		Herstellen von Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 bei Durchführung von brennbaren Rohren gemäß aBG Z-19.53-2371 für Rohrdurchmesser bis 180 mm
07.0021.	1	Stck		Herstellen von Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 bei Durchführung von brennbaren Rohren gemäß aBG Z-19.53-2371 für Rohrdurchmesser bis 200 mm