Verwendbarkeit von Bauprodukten - für Abschottungen und Fugen- mit ETA in Deutschland

Unsicherheit am Markt

Die Unsicherheit am deutschen Markt in Bezug auf die Verwendbarkeit von Bauprodukten mit ETA ist groß. Die aktuelle Entwicklung im Baurecht mit Novellierung der Musterbauordnung (MBO 2016) und der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (M-VV TB) trägt nicht zur Vereinfachung bei.

- ETA ≠ ETA (BPR ↔ EU-BauPVO)
- Approval (Zulassung) ↔ Assessment (Bewertung)
- Verwendbarkeitsnachweis ↔ „Handelserlaubnis“

Abschottungen und deren Verwendbarkeitsnachweise

	Systemauswahl	Basis	Verwendbarkeits-nachweis
National	Kabel-/Kombiabschottungen	-	aBg (früher abZ)
National	Rohrabschottungen (brennbare Rohre)	-	aBg (früher abZ)
National	Rohrabschottungen (nichtbrennbare Rohre)	BRL A III M-VV TB C	abP
National	Leitungsführung ohne brandschutz-technischen Nachweis	(M)LAR	zugelassene(s) Bauprodukt/-art
Europäisch	Kabel-/Kombiabschottungen	ETAG 026-2 EAD Nr. 350454-00-1104	ETA + LE + aBg
Europäisch	Rohrabschottungen	ETAG 026-2 EAD Nr. 350454-00-1104	ETA + LE + aBg

Fugen und deren Verwendbarkeitsnachweise

	Systemauswahl	Basis	Verwendbarkeits-nachweis
National	Brandschutzfugen	M-VV TB C	abP
Europäisch	Brandschutzfugen	ETAG 026-3 EAD Nr. 350141-00-1106	ETA + LE

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (06/2018) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung. Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.
© Copyright svt Brandschutz GmbH, Seevetal. PYRO-SAFE® ist ein eingetragenes Warenzeichen der svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Seevetal

svt Brandschutz GmbH
Glüsinger Straße 86 • D-21217 Seevetal
Telefon 04105 4090 0 • Telefax 04105 4090 32
info@svt.de • www.svt.de

Werte besser schützen.

svt BRANDSCHUTZ

Verwendbarkeit von Bauprodukten - für Abschottungen und Fugen - mit ETA in Deutschland

svt steht für Sicherheit, Vertrauen, Technik.

Bauprodukte

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP)
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- Zustimmung im Einzelfall (ZiE)

Hersteller
Produkt
Norm
Prüfstelle

CE

- Europäische Technische Bewertung (ETA)

Bauarten

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP)
- Allgemeine Bauartengenehmigung (aBg)
- Vorhabenbezogene Bauartengenehmigung (vBg)
- ~~Europäische Technische Zulassung (ETA)~~

entfällt ab 01.07.2018

CE-gekennzeichnete Bauprodukte dürfen in Deutschland grundsätzlich gehandelt, aber **nicht** automatisch angewendet werden.

Europäisch technisch bewertete Bauprodukte bzw. Bausätze für Abschottungen dürfen in Deutschland **nicht** ohne abG bzw. „Anwendungszulassung“ (alt) angewendet werden.

Europäisch technisch bewertete Bauprodukte bzw. Bausätze für Fugen hingegen dürfen ohne abG bzw. „Anwendungszulassung“ (alt) angewendet werden.

European Technical Approval (ETA) / Europäische Technische Zulassung (ETZ)
Nach Bauprodukten-Richtlinie (BPR) / Construction Parts Directive (CPD) für nicht geregelte Bauprodukte, die nicht in den Geltungsbereich einer harmonisierten Produktnorm fallen:

European Technical Approval Europäische Technische Zulassung	ETA
European Technical Approval-Guideline Europäische Technische Zulassungsrichtlinie	ETAG
CE-Kennzeichnung als Konformitätserklärung	CE
Gültigkeit	30.06.2018

European Technical Assessment (ETA) / Europäische Technische Bewertung (ETB)
Nach Bauprodukten-Verordnung (EU-BauPVO) / Construction Parts Regulation (CPR) für nicht geregelte Bauprodute, die nicht in den Geltungsbereich einer harmonisierten Produktnorm fallen:

ETA	European Technical Assessment Europäische Technische Bewertung
EAD	European Technical Assessment Document Europäisches Bewertungsdokument
CE	CE-Kennzeichnung Leistungsbeständigkeit
unbegrenzt	Gültigkeit

Nationale Anforderungen für die Anwendung

-	abZ / aBg Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Allgemeine Bauartgenehmigung

Für die Anwendung der Brandschutzprodukte in Gebäuden sind die konkreten Einbaubedingungen in Bezug auf die jeweiligen Endanwendungen für das Leistungskriterium Feuerwiderstandsfähigkeit im Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung festzulegen. (Anlage 1/10, Auszug LTB III)

Beispiel

PYRO-SAFE CT
Kabelabschottung
European Technical Approval
Europäische Technische Zulassung
ETA-13/0821 →
Gültigkeit: 28.06.2018
Handel ✓
Anwendung ✓

PYRO-SAFE CT Cable Tube /
PYRO-SAFE CT ML Cable Tube
Produkt für Abschottungen
European Technical Assessment
Europäische Technische Bewertung
ETA-16/0016 →
Gültigkeit: unbegrenzt
Handel ✓
Anwendung ✗ → abZ / aBg ✓

PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
Fugenabdichtung
European Technical Assessment
Europäische Technische Bewertung
ETA-18/0237 →
Gültigkeit: unbegrenzt
Handel ✓
Anwendung ✓